

DADES GENERALS:

26-10920

DADES SOL·LICITANT: **AJUNTAMENT DEL MOLAR**
C. Marquès de Tamarit, 1
43736 El Molar

MOSTRA PRESA PER: Laboratori d'EMATSA
PROCEDIMENT DE PRESA: PG01C10 (acreditat)
TIPUS DE MOSTRA: **Aigua de consum - Xarxa RD 3/2023**
TIPUS ANÀLISI: **Control en aixeta**
IDENTIFICACIÓ: Ajuntament - Aixeta lavabo PB

CODI MOSTRA / INFORME: 230297
DATA DE PRESA DE MOSTRA: 04/08/2026 9:59

ZONA ABASTAMENT: EL MOLAR
LOCALITAT: MOLAR (EL)
MUNICIPI: MOLAR (EL)
VERSIÓ D'INFORME: 1

DATA RECEPCIÓ MOSTRA: 04/08/2026
DATA INICI ANÀLISI: 04/08/2026
DATA FINAL ANÀLISI: 24/08/2026

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 3/2023	INCERTESA en V.P.	RESULTAT	UNITATS
MICROBIOLÒGICS					
Recompte Escherichia coli	UNE-EN ISO 9308-2:2014	0	-	0	NMP/100ml
QUÍMICS					
Coure	ICP-MS / PNA235	<= 2,0	15%	0,02	mg/L
Crom	ICP-MS / PNA235	<= 50	20%	<5	µg/L
Níquel	ICP-MS / PNA235	<= 20	20%	<2	µg/L
Plom	ICP-MS / PNA235	<= 10	20%	<1	µg/L
Clorur de vinil	HS-GC-MS / PNA075	<= 0,50	23%	<0,15	µg/L
Bisfenol-a	LCMSMS / PNA291	<= 2,5	35%	<0,06	µg/L
INDICADORS					
Clor lliure (in situ)	Espectrofotometria / PNA220	0,2 / 1	15%	0,56	mg/L
Clor combinat (in situ)	Espectrofotometria / PNA220	<= 2	15%	<0,1	mg/L
pH	Electrometria / PNA004	6,5 / 9,5	±0,2	7,8	Unitats pH
Conductivitat (a 20°C)	Electrometria / PNA005	<= 2500	10%	837	µS/cm
oni	Espectrofotometria / PNA085	<= 0,50	20%	<0,05	mg/L
Recompte Bacteris coliforms	UNE-EN ISO 9308-2:2014	0	-	0	NMP/100ml
Ferro	ICP-MS / PNA235	<= 200	20%	<20	µg/L
Terbolesa (in situ)	Nefelometria / PNA245	<= 4,0	30%	0,24	UNF
Recompte Colònies a 22°C	UNE-EN ISO 6222:1999	<= 100	-	<1	UFC/ml
ORGANOLÈPTICS					
Olor a 25°C	Índex de dilució / PNA002	*	-	1	Index dil.
Sabor a 25°C	Índex de dilució / PNA002	*	-	1	Index dil.
Color	Espectrofotometria / PNA252	-	-	<5	mg PtCo/L

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 3/2023	INCERTESA en V.P.	RESULTAT	UNITATS
------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------	---------

OBSERVACIONS:

Tarragona, 02/09/2026

Pilar Caballero Colao
CAP DE SERVEIGinés Sánchez Pérez
RESPONSABLE AREA DE
LABORATORI

Els assaigs marcats (*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

SEU SOCIAL

Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona
Tel. 977 25 09 12 CIF A43049956

LABORATORI

Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona
Tel. 977 29 30 00

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 3/2023	INCERTESA en V.P.	RESULTAT	UNITATS
------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------	---------

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

Si el laboratori no ha realitzat la presa de mostra, els resultats d'aquesta es refereixen a la mostra tal i com es va rebre

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada pel client en l'informe, la qual està marcada amb el símbol # i no està emparada per l'acreditació d'ENAC

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OHEC, en l'àmbit sectorial d'aigües i de residus amb els codis 048-LA-AIG-R i 048-LA-RES-R

DADES GENERALS:

26-10919

DADES SOL·LICITANT: **AJUNTAMENT DEL MOLAR**
C. Marquès de Tamarit, 1
43736 El Molar

MOSTRA PRESA PER: Laboratori d'EMATSA
PROCEDIMENT DE PRESA: PG01C10 (acreditat)

CODI MOSTRA / INFORME: 230296
DATA DE PRESA DE MOSTRA: 04/08/2026 10:05

TIPUS DE MOSTRA: Aigua de consum - Capçalera RD 3/2023
TIPUS ANÀLISI: Llista d'observació
IDENTIFICACIÓ: Dipòsit Capçalera (arqueta C. de la Font)

ZONA ABASTAMENT: EL MOLAR
LOCALITAT: MOLAR (EL)
MUNICIPI: MOLAR (EL)
VERSIÓ D'INFORME: 1

DATA RECEPCIÓ MOSTRA: 04/08/2026
DATA INICI ANÀLISI: 04/08/2026
DATA FINAL ANÀLISI: 24/08/2026

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 3/2023	INCERTESA en V.P.	RESULTAT	UNITATS
QUÍMICS					
17beta-Estradiol	LCMSMS / PNA291	<= 1	35%	<0,5	ng/L
Nonilfenol	LCMSMS / PNA291	<= 300	35%	<60	ng/L
Azitromicina	LCMSMS / PNA303	<= 100	37%	<50	ng/L
Diclofenac	LCMSMS / PNA303	<= 100	35%	<50	ng/L

OBSERVACIONS:

Tarragona, 31/08/2026

Pilar Caballero Colao
CAP DE SERVEI

Ginés Sánchez Pérez
RESPONSABLE ÀREA DE
LABORATORI



Els assaigs marcats (*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

SEU SOCIAL
Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona
Tel. 977 25 09 12 CIF A43049956

LABORATORI
Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona
Tel. 977 29 30 00

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 3/2023	INCERTESA en V.P.	RESULTAT	UNITATS
------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------	---------

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

Si el laboratori no ha realitzat la presa de mostra, els resultats d'aquesta es refereixen a la mostra tal i com es va rebre

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada pel client en l'informe, la qual està marcada amb el símbol # i no està emparada per l'acreditació d'ENAC

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OHEC, en l'àmbit sectorial d'aigües i de residus amb els codis 048-LA-AIG-R i 048-LA-RES-R

DADES GENERALS:

26-10919

DADES SOL·LICITANT: **AJUNTAMENT DEL MOLAR**
C. Marquès de Tamarit, 1
43736 El Molar

MOSTRA PRESA PER: Laboratori d'EMATSA
PROCEDIMENT DE PRESA: PG01C10 (acreditat)

CODI MOSTRA / INFORME: 230296
DATA DE PRESA DE MOSTRA: 04/08/2026 10:05

TIPUS DE MOSTRA: **Aigua de consum - Capçalera RD 3/2023**
TIPUS ANÀLISI: **Llista d'observació**
IDENTIFICACIÓ: Dipòsit Capçalera (arqueta C. de la Font)

DATA RECEPCIÓ MOSTRA: 04/08/2026
DATA INICI ANÀLISI: 04/08/2026
DATA FINAL ANÀLISI: 24/08/2026

ZONA ABASTAMENT: EL MOLAR
LOCALITAT: MOLAR (EL)
MUNICIPI: MOLAR (EL)
VERSIÓ D'INFORME: 1

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 3/2023	INCERTESA en V.P.	RESULTAT	UNITATS
QUÍMICS					
17beta-Estradiol	LCMSMS / PNA291	<= 1	35%	<0,5	ng/L
Nonilfenol	LCMSMS / PNA291	<= 300	35%	<60	ng/L
Azitromicina	LCMSMS / PNA303	<= 100	37%	<50	ng/L
Diclofenac	LCMSMS / PNA303	<= 100	35%	<50	ng/L

OBSERVACIONS:

Tarragona, 31/08/2026

Pilar Caballero Colao
CAP DE SERVEI

Ginés Sánchez Pérez
RESPONSABLE ÀREA DE
LABORATORI



Els assaigs marcats (*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

SEU SOCIAL
Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona
Tel. 977 25 09 12 CIF A43049956

LABORATORI
Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona
Tel. 977 29 30 00

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 3/2023	INCERTESA en V.P.	RESULTAT	UNITATS
------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------	---------

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

Si el laboratori no ha realitzat la presa de mostra, els resultats d'aquesta es refereixen a la mostra tal i com es va rebre

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada pel client en l'informe, la qual està marcada amb el símbol # i no està emparada per l'acreditació d'ENAC

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OHEC, en l'àmbit sectorial d'aigües i de residus amb els codis 048-LA-AIG-R i 048-LA-RES-R

DADES GENERALS:

26-10918

DADES SOL·LICITANT: AJUNTAMENT DEL MOLAR
C. Marquès de Tamarit, 1
43736 El Molar

MOSTRA PRESA PER: Laboratori d'EMATSA
PROCEDIMENT DE PRESA: PG01C10 (acreditat)

CODI MOSTRA / INFORME: 230295
DATA DE PRESA DE MOSTRA: 04/08/2026 10:13

TIPUS DE MOSTRA: Aigua de captació
TIPUS ANÀLISI: Control operacional en captació
IDENTIFICACIÓ: Pou de La Figuereta



LOCALITAT: MOLAR (EL)

VERSIÓ D'INFORME: 1

DATA RECEPCIÓ MOSTRA: 04/08/2026
DATA INICI ANÀLISI: 04/08/2026
DATA FINAL ANÀLISI: 05/08/2026

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 3/2023	RESULTAT	UNITATS
MICROBIOLÒGICS				
Recompte de Col·fags somàtics	UNE-EN ISO 10705-2:2002 / UNE ISO 10705-3:2021	<= 50	<1	pfp/100ml

OBSERVACIONS:

Tarragona, 07/08/2026



Pilar Caballero Colao
CAP DE SERVEI



Ginés Sánchez Pérez
RESPONSABLE ÀREA DE
LABORATORI



Els assaigs marcats (*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

SEU SOCIAL
Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona
Tel. 977 25 09 12 CIF A43049956

LABORATORI
Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona
Tel. 977 29 30 00

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 3/2023	RESULTAT	UNITATS
------------	---------------------	-------------------	----------	---------

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

Si el laboratori no ha realitzat la presa de mostra, els resultats d'aquesta es refereixen a la mostra tal i com es va rebre

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada pel client en l'informe, la qual està marcada amb el símbol # i no està emparada per l'acreditació d'ENAC

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OHEC, en l'àmbit sectorial d'aigües i de residus amb els codis 048-LA-AIG-R i 048-LA-RES-R

DADES GENERALS:

26-07449

DADES SOL·LICITANT: **AJUNTAMENT DEL MOLAR**
C. Marquès de Tamarit, 1
43736 El Molar

MOSTRA PRESA PER: Laboratori d'EMATSA
PROCEDIMENT DE PRESA: PG01C10 (acreditat)

CODI MOSTRA / INFORME: 226226
DATA DE PRESA DE MOSTRA: 12/06/2026 8:51

TIPUS DE MOSTRA: Aigua de captació
TIPUS ANÀLISI: Control operacional en captació
IDENTIFICACIÓ: Pou de La Figuereta



LOCALITAT: MOLAR (EL)

DATA RECEPCIÓ MOSTRA: 12/06/2026
DATA INICI ANÀLISI: 12/06/2026
DATA FINAL ANÀLISI: 13/06/2026

VERSIÓ D'INFORME: 1

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 3/2023	RESULTAT	UNITATS
MICROBIOLÒGICS				
Recompte de Colifags somàtics	UNE-EN ISO 10705-2:2002 / UNE ISO 10705-3:2021	<= 50	<1	pfp/100ml

OBSERVACIONS:

Tarragona, 15/06/2026



Pilar Caballero Colao
CAP DE SERVEI



Ginés Sánchez Pérez
RESPONSABLE AREA DE
LABORATORI



Els assaigs marcats (*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

SEU SOCIAL
Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona
Tel. 977 25 09 12 CIF A43049956

LABORATORI
Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona
Tel. 977 29 30 00

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 3/2023	RESULTAT	UNITATS
------------	---------------------	-------------------	----------	---------

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

Si el laboratori no ha realitzat la presa de mostra, els resultats d'aquesta es refereixen a la mostra tal i com es va rebre

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada pel client en l'informe, la qual està marcada amb el símbol # i no està emparada per l'acreditació d'ENAC

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OHEC, en l'àmbit sectorial d'aigües i de residus amb els codis 048-LA-AIG-R i 048-LA-RES-R

DADES GENERALS:

26-05792

DADES SOL·LICITANT: **AJUNTAMENT DEL MOLAR**
C. Marquès de Tamarit, 1
43736 El Molar

MOSTRA PRESA PER: **Laboratori d'EMATSA**
PROCEDIMENT DE PRESA: **PG01C10 (acreditat)**
TIPUS DE MOSTRA: **Aigua de consum - Xarxa RD 3/2023**
TIPUS ANÀLISI: **Control en aixeta**
IDENTIFICACIÓ: **Escola - Aixeta aula dreta**

CODI MOSTRA / INFORME: **224190**
DATA DE PRESA DE MOSTRA: **12/05/2026 8:42**

ZONA ABASTAMENT: **EL MOLAR**
LOCALITAT: **MOLAR (EL)**
MUNICIPI: **MOLAR (EL)**
VERSIÓ D'INFORME: **1**

DATA RECEPCIÓ MOSTRA: **12/05/2026**
DATA INICI ANÀLISI: **12/05/2026**
DATA FINAL ANÀLISI: **28/05/2026**

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 3/2023	INCERTESA en V.P.	RESULTAT	UNITATS
BIOLÒGICS					
Recompte Escherichia coli	UNE-EN ISO 9308-2:2014	0	-	0	NMP/100ml
QUÍMICS					
Coure	ICP-MS / PNA235	<= 2,0	15%	0,02	mg/L
Crom	ICP-MS / PNA235	<= 50	20%	<5	µg/L
Níquel	ICP-MS / PNA235	<= 20	20%	<2	µg/L
Plom	ICP-MS / PNA235	<= 10	20%	<1	µg/L
Clorur de vinil	HS-GC-MS / PNA075	<= 0,50	23%	<0,15	µg/L
Bisfenol-a	LCMSMS / PNA291	<= 2,5	35%	<0,06	µg/L
INDICADORS					
Clor lliure (in situ)	Espectrofotometria / PNA220	0,2 / 1	15%	0,56	mg/L
Clor combinat (in situ)	Espectrofotometria / PNA220	<= 2	15%	<0,1	mg/L
pH	Electrometria / PNA004	6,5 / 9,5	±0,2	7,9	Unitats pH
Conductivitat (a 20°C)	Electrometria / PNA005	<= 2500	10%	874	µS/cm
Amoni	Espectrofotometria / PNA085	<= 0,50	20%	<0,05	mg/L
Recompte Bacteris coliforms	UNE-EN ISO 9308-2:2014	0	-	0	NMP/100ml
Ferro	ICP-MS / PNA235	<= 200	20%	<20	µg/L
Terbolesa (in situ)	Nefelometria / PNA245	<= 4,0	30%	<0,2	UNF
Recompte Colònies a 22°C	UNE-EN ISO 6222:1999	<= 100	-	<1	UFC/ml
ORGANOLÈPTICS					
Olor a 25°C	Índex de dilució / PNA002	*	-	1	Index dil.
Sabor a 25°C	Índex de dilució / PNA002	*	-	1	Index dil.
Color	Espectrofotometria / PNA252	-	-	<5	mg PtCo/L

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 3/2023	INCERTESA en V.P.	RESULTAT	UNITATS
------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------	---------

OBSERVACIONS:

Tarragona, 01/06/2026

Pilar Caballero Colao
CAP DE SERVEIGinés Sánchez Pérez
RESPONSABLE AREA DE
LABORATORI

Els assaigs marcats (*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

SEU SOCIAL

Muntanyeta S Pere i S Pau, s/n - 43007 Tarragona
Tel. 977 25 09 12 CIF A43049956

LABORATORI

Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona
Tel. 977 29 30 00

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 3/2023	INCERTESA en V.P.	RESULTAT	UNITATS
------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------	---------

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

Si el laboratori no ha realitzat la presa de mostra, els resultats d'aquesta es refereixen a la mostra tal i com es va rebre

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada pel client en l'informe, la qual està marcada amb el símbol # i no està emparada per l'acreditació d'ENAC

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OHEC, en l'àmbit sectorial d'aigües i de residus amb els codis 048-LA-AIG-R i 048-LA-RES-R

DADES GENERALS:

26-03534

DADES SOL·LICITANT: **AJUNTAMENT DEL MOLAR**
C. Marquès de Tamarit, 1
43736 El Molar

MOSTRA PRESA PER: Laboratori d'EMATSA
PROCEDIMENT DE PRESA: PG01C10 (acreditat)
TIPUS DE MOSTRA: Aigua de consum - Xarxa RD 3/2023
TIPUS ANÀLISI: Anàlisi de Control
IDENTIFICACIÓ: Font Plaça Ajuntament

CODI MOSTRA / INFORME: 221389
DATA DE PRESA DE MOSTRA: 04/03/2026 8:38

ZONA ABASTAMENT: EL MOLAR
LOCALITAT: MOLAR (EL)
MUNICIPI: MOLAR (EL)
VERSIÓ D'INFORME: 1

DATA RECEPCIÓ MOSTRA: 04/03/2026
DATA INICI ANÀLISI: 04/03/2026
DATA FINAL ANÀLISI: 10/03/2026

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 3/2023	INCERTESA en V.P.	RESULTAT	UNITATS
MICROBIOLÒGICS					
Recompte Escherichia coli	UNE-EN ISO 9308-2:2014	0	-	0	NMP/100ml
Recompte Enterococs	UNE-EN ISO 7899-2:2001/A1 2010	0	-	0	UFC/100ml
INDICADORS					
Clor lliure (in situ)	Espectrofotometria / PNA220	0,2 / 1	15%	0,69	mg/L
Clor combinat (in situ)	Espectrofotometria / PNA220	<= 2	15%	<0,1	mg/L
pH	Electrometria / PNA004	6,5 / 9,5	±0,2	7,8	Unitats pH
Conductivitat (a 20°C)	Electrometria / PNA005	<= 2500	10%	874	µS/cm
Amoni	Espectrofotometria / PNA085	<= 0,50	20%	<0,05	mg/L
Recompte Bacteris coliforms	UNE-EN ISO 9308-2:2014	0	-	0	NMP/100ml
Sulfats	Cromatografia iònica / PNA018	<= 250	15%	342	mg/L
Terbolesa (in situ)	Nefelometria / PNA245	<= 4,0	30%	0,37	UNF
Recompte Colònies a 22°C	UNE-EN ISO 6222:1999	<= 100	-	1	UFC/ml
ORGANOLÈPTICS					
Olor a 25°C	Índex de dilució / PNA002	*	-	1	Index dil.
Sabor a 25°C	Índex de dilució / PNA002	*	-	1	Index dil.
Color	Espectrofotometria / PNA252	-	-	<5	mg PtCo/L

OBSERVACIONS:

Els resultats ombrejats estan fora d'especificacions segons normativa vigent.

Segons la Norma ISO 8199 el resultat final de Recompte Colònies a 22°C suposa una detecció de la presència de l'organisme. Informació complementària al paràmetre Recompte de colònies a 22°C: Tècnica sembra en profunditat en placa, medi de cultiu utilitzat YEA, temps d'incubació 68± 4 h.

Tarragona, 19/03/2026

Pilar Caballero Colao
CAP DE SERVEI

Ginés Sánchez Pérez
RESPONSABLE AREA DE
LABORATORI



Els assaigs marcats (*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

SEU SOCIAL
Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona
Tel. 977 25 09 12 CIF A43049956

LABORATORI
Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona
Tel. 977 29 30 00

DADES GENERALS:

26-03535

DADES SOL·LICITANT: **AJUNTAMENT DEL MOLAR**
C. Marquès de Tamarit, 1
43736 El Molar

MOSTRA PRESA PER: Laboratori d'EMATSA
PROCEDIMENT DE PRESA: PG01C10 (acreditat)

CODI MOSTRA / INFORME: 221390
DATA DE PRESA DE MOSTRA: 04/03/2026 8:56

TIPUS DE MOSTRA: Aigua de consum - Xarxa RD 3/2023
TIPUS ANÀLISI: Control en aixeta
IDENTIFICACIÓ: Cooperativa agrícola - Aixeta exterior agrobotiga

ZONA ABASTAMENT: EL MOLAR
LOCALITAT: MOLAR (EL)
MUNICIPI: MOLAR (EL)
VERSIO D'INFORME: 1

DATA RECEPCIÓ MOSTRA: 04/03/2026
DATA INICI ANÀLISI: 04/03/2026
DATA FINAL ANÀLISI: 30/03/2026

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 3/2023	INCERTESA en V.P.	RESULTAT	UNITATS
------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------	---------

ROBIOLÒGICS

Recompte Escherichia coli	UNE-EN ISO 9308-2:2014	0	-	0	NMP/100ml
---------------------------	------------------------	---	---	---	-----------

QUÍMICS

Coure	ICP-MS / PNA235	<= 2,0	15%	0,05	mg/L
Crom	ICP-MS / PNA235	<= 50	20%	<5	µg/L
Níquel	ICP-MS / PNA235	<= 20	20%	3,2	µg/L
Plom	ICP-MS / PNA235	<= 10	20%	<1	µg/L
Clorur de vinil	HS-GC-MS / PNA075	<= 0,50	23%	<0,15	µg/L
Bisfenol-a	LCMSMS / PNA291	<= 2,5	35%	<0,06	µg/L

INDICADORS

Clor lliure (in situ)	Espectrofotometria / PNA220	0,2 / 1	15%	0,61	mg/L
Clor combinat (in situ)	Espectrofotometria / PNA220	<= 2	15%	<0,1	mg/L
pH	Electrometria / PNA004	6,5 / 9,5	±0,2	7,8	Unitats pH
Conductivitat (a 20°C)	Electrometria / PNA005	<= 2500	10%	869	µS/cm
Amoni	Espectrofotometria / PNA085	<= 0,50	20%	<0,05	mg/L
Recompte Bacteris coliforms	UNE-EN ISO 9308-2:2014	0	-	0	NMP/100ml
Ferro	ICP-MS / PNA235	<= 200	20%	33	µg/L
Terbolesa (in situ)	Nefelometria / PNA245	<= 4,0	30%	0,43	UNF
Recompte Colònies a 22°C	UNE-EN ISO 6222:1999	<= 100	-	<1	UFC/ml

ORGANOLÈPTICS

Olor a 25°C	Índex de dilució / PNA002	*	-	-	1	Index dil.
Sabor a 25°C	Índex de dilució / PNA002	*	-	-	1	Index dil.
Color	Espectrofotometria / PNA252	-	-	-	<5	mg PtCo/L

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 3/2023	INCERTESA en V.P.	RESULTAT	UNITATS
------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------	---------

OBSERVACIONS:

Informació complementària al paràmetre Recompte de colònies a 22°C: Tècnica sembra en profunditat en placa, medi de cultiu utilitzat YEA, temps d'incubació 68±4 h.

Tarragona, 10/04/2026

Pilar Caballero Colao
CAP DE SERVEIGinés Sánchez Pérez
RESPONSABLE AREA DE
LABORATORI

Els assaigs marcats (*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

SEU SOCIAL

Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona
Tel. 977 25 09 12 CIF A43049956

LABORATORI

Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona
Tel. 977 29 30 00

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 3/2023	INCERTESA en V.P.	RESULTAT	UNITATS
------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------	---------

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

Si el laboratori no ha realitzat la presa de mostra, els resultats d'aquesta es refereixen a la mostra tal i com es va rebre

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada pel client en l'informe, la qual està marcada amb el símbol # i no està emparada per l'acreditació d'ENAC

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OHEC, en l'àmbit sectorial d'aigües i de residus amb els codis 048-LA-AIG-R i 048-LA-RES-R

DADES GENERALS:

26-02037

DADES SOL·LICITANT: **AJUNTAMENT DEL MOLAR**
C. Marquès de Tamarit, 1
43736 El Molar

MOSTRA PRESA PER: Laboratori d'EMATSA
PROCEDIMENT DE PRESA: PG01C10 (acreditat)
TIPUS DE MOSTRA: Aigua de consum - Xarxa RD 3/2023
TIPUS ANÀLISI: Caracterització de l'aigua
IDENTIFICACIÓ: Font Plaça Ajuntament

CODI MOSTRA / INFORME: 219622
DATA DE PRESA DE MOSTRA: 24/02/2026 8:22

ZONA ABASTAMENT: EL MOLAR
LOCALITAT: MOLAR (EL)
MUNICIPI: MOLAR (EL)
VERSIÓ D'INFORME: 1

DATA RECEPCIÓ MOSTRA: 24/02/2026
DATA INICI ANÀLISI: 24/02/2026
DATA FINAL ANÀLISI: 02/03/2026

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 3/2023	INCERTESA en V.P.	RESULTAT	UNITATS
------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------	---------

RACTERITZACIÓ DE LES AIGÜES

Calci	ICP / PNA088	-	-	146	mg/L
Magnesi	ICP / PNA088	-	-	53	mg/L
Potassi	ICP / PNA088	-	-	1,7	mg/L
Duresa total	Càlcul	-	-	582	mg CaCO3/L

OBSERVACIONS:

Tarragona, 05/03/2026

Pilar Caballero Colao
CAP DE SERVEI

Ginés Sánchez Pérez
RESPONSABLE AREA DE
LABORATORI



Els assaigs marcats (*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

SEU SOCIAL
Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona
Tel. 977 25 09 12 CIF A43049956

LABORATORI
Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona
Tel. 977 29 30 00

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 3/2023	INCERTESA en V.P.	RESULTAT	UNITATS
------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------	---------

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

Si el laboratori no ha realitzat la presa de mostra, els resultats d'aquesta es refereixen a la mostra tal i com es va rebre

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada pel client en l'informe, la qual està marcada amb el símbol # i no està emparada per l'acreditació d'ENAC

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OHEC, en l'àmbit sectorial d'aigües i de residus amb els codis 048-LA-AIG-R i 048-LA-RES-R

DADES GENERALS:

26-04241

DADES SOL·LICITANT: **AJUNTAMENT DEL MOLAR**
C. Marquès de Tamarit, 1
43736 El Molar

MOSTRA PRESA PER: **Laboratori d'EMATSA**
PROCEDIMENT DE PRESA: **PG01C10 (acreditat)**

CODI MOSTRA / INFORME: **222335**
DATA DE PRESA DE MOSTRA: **17/04/2026 9:19**

TIPUS DE MOSTRA: **Aigua de captació**
TIPUS ANÀLISI: **Control operacional en captació**
IDENTIFICACIÓ: **Pou de La Figuereta**

LOCALITAT: **MOLAR (EL)**

DATA RECEPCIÓ MOSTRA: **17/04/2026**

DATA INICI ANÀLISI: **17/04/2026**

VERSIÓ D'INFORME: **1**

DATA FINAL ANÀLISI: **18/04/2026**

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD 3/2023	RESULTAT	UNITATS
------------	---------------------	-------------------	----------	---------

ROBIOLÒGICS

Recompte de Colífags somàtics	UNE-EN ISO 10705-2:2002 / UNE ISO 10705-3:2021	<= 50	<1	pfp/100ml
-------------------------------	---	-------	----	-----------

OBSERVACIONS:

Tarragona, 20/04/2026


Pilar Caballero Colao
CAP DE SERVEI


Ginés Sánchez Pérez
RESPONSABLE AREA DE
LABORATORI



Els assaigs marcats (*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

SEU SOCIAL
Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona
Tel. 977 25 09 12 CIF A43049956

LABORATORI
Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona
Tel. 977 29 30 00

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P.	RESULTAT	UNITATS
		RD 3/2023		

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

Si el laboratori no ha realitzat la presa de mostra, els resultats d'aquesta es refereixen a la mostra tal i com es va rebre

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada pel client en l'informe, la qual està marcada amb el símbol # i no està emparada per l'acreditació d'ENAC

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OHEC, en l'àmbit sectorial d'aigües i de residus amb els codis 048-LA-AIG-R i 048-LA-RES-R



Els assaigs marcats (*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

SEU SOCIAL

Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona
Tel. 977 25 09 12 CIF A43049956

LABORATORI

Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona
Tel. 977 29 30 00